

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №1)

Дата формирования	19.02.2024
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
Код учреждения	322Ц8852
ИНН	4236002430
КПП	421201001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАСНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" ИНН 4236002430 КПП 421201001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратуры Ленинск-Кузнецкого района	По соблюдение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму	21.02.2023 - 21.02.2023	1. Утвержденный в 2021 году паспорт безопасности был уничтожен ранее срока. 2. В непосредственной близости от здания организации был расположен легковой автомобиль с регистрационным номером Х 376 ВУ 142, не внесенный в список. Было допущена ошибка в номере машины. 3. Забор протяженностью 84 м ввиду конструктивных особенностей не в полной мере исключает возможность доступа посторонних лиц на территорию интерната. 4. Установлено, что не обеспечена охрана объекта, путем привлечения сотрудников частных охранных организаций – договор на оказание данной услуги не заключен.	1. Утвержден новый паспорт безопасности. 2. В списке автомобилей исправлен номер машины. 3. В настоящее время подготовлена смета на устройство забора и ворот 84 метра на сумму 398905,01 рублей 4. Заключен договора с ЧОП «Бастион» на оказание услуги подключения зданий интерната на пульт охраны.
ОСФР по Кемеровской области-Кузбассу	документальная	24.03.2023 - 27.03.2023	НЕТ	-
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов Управления пожарной безопасности МЧС России по Кемеровской области0-Кузбассу	плановая, соблюдение пожарной безопасности	07.11.2023 - 17.11.2023	Не определен порядок и срок проведения работ по очистке вентиляции. В помещении подвала здания столовой , эксплуатируются светильники со снятыми колпаками. Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. В овощном цехе здания столовой, используется удлинитель для питания электроприборов.	Заключен договор от 09.01.2024 № 10/01/24 с ООО «АэроVENT» на выполнение замеров по производительности систем вентиляции, осуществлению паспортизации систем вентиляции по помещениям зданий. 2 В помещении подвала здания столовой на светильники установлены колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией. 3 В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. 4 В овощном цехе здания столовой проведены дополнительные розетки для питания электроприборов.